

ANNEXE II
(*article 15*)

ANNEXE VI – FORMULAIRE D’INSPECTION DES BRANCHEMENTS
PRIVÉS D’EAU POTABLE ET D’ÉGOUT
(article 73.1)

Localisation du branchement		<i>Remplissez le formulaire à l'encre et en caractère d'imprimerie.</i>	
Adresse du bâtiment		N° de lot	
Nom du requérant	Ind. Rég.	N° de téléphone	N° de dossier ou permis

Identification des entreprises									
Entrepreneur ayant réalisé le branchement					Entreprise accrédité par la Ville de Québec En inspection de branchement de service				
Nom de l'entreprise					Nom de l'entreprise				
Nom du responsable du chantier					Nom du technicien inspecteur				
Adresse de l'entreprise					Adresse de l'entreprise en inspection				
Ind. Rég.	N° de téléphone	N° de poste	Ind. Rég.	N° de cellulaire	Ind. Rég.	N° de téléphone	N° de poste	Ind. Rég.	N° de cellulaire
Note : L'entrepreneur ayant réalisé le branchement ne peut pas inspecter le branchement de service lui-même si celui-ci est une entreprise accréditée par la Ville. Ainsi, il ne peut pas émettre un certificat de conformité.									

Section 1 – IDENTIFICATION DES CONDUITES									
					Date d'inspection		Année	Mois	Jour
1.1 Branchement d'eau potable									
Diamètre de la conduite ☐ 25 mm ☐ 38 mm ☐ 50 mm ☐ > 50 < 100 mm ☐ 100 mm, précisez : _____ mm Ø									
Type de conduite ☐ Cuivre, type « K » mou, sans joint < 50 mm ☐ Fonte, ductile, classe 350 ≥ 100 mm ☐ Cuivre, type « K » = 50 mm ☐ Autre, précisez : _____									
Attestation de conformité du branchement d'eau potable					Conforme	Initiales	Non Conforme	Initiales	
1.2 Branchement d'égouts									
Type de conduite pluvial ≥ 150 mm : ☐ PVC DR-35 _____ mm Ø ☐ Béton cl IV, _____ mm Ø ☐ Autre : _____ Type de conduite sanitaire ≥ 150 mm : ☐ PVC DR-28 _____ mm Ø ☐ Béton cl IV, _____ mm Ø ☐ Autre : _____									
Note : Si le branchement est raccordé à un réseau unitaire ou réseau pluvial de surface, le raccordement des conduites d'égout du branchement à l'égout sanitaire doit avoir un « Y » à la limite de propriété.									
Attestation de conformité du branchement d'égouts					Conforme	Initiales	Non conforme	Initiales	

Section 2 – ESSAIS DE L'ÉTANCHÉITÉ ET D'IDENTIFICATION DU REJET DES CONDUITES									
2.1 Essais de l'étanchéité des conduites									
2.1 a) Essai d'étanchéité du branchement de service d'eau potable					Date de réalisation		Année	Mois	Jour
2.1 b) Essai d'étanchéité du branchement de service d'égout sanitaire					Date de réalisation		Année	Mois	Jour
Attestation de conformité des essais d'étanchéité					Conforme	Initiales	Non conforme	Initiales	
2.2 Essais d'identification du rejet des eaux usées sanitaire									
Essai au colorant afin d'attester que les eaux sanitaires en provenance du bâtiment sont déversées dans le réseau sanitaire public					Date de réalisation		Année	Mois	Jour
Attestation de conformité de l'essai d'identification du rejet					Conforme	Initiales	Non conforme	Initiales	

Signature du technicien		Date	Année	Mois	Jour
--------------------------------	--	-------------	-------	------	------

3600-605 (14-03)

Copie blanche : Division gestion du territoire de l'arrondissement – copie jaune : Propriétaire – copie rose : Entreprise en inspection