


## LONGUEURS NORMALISÉES COMPTEURS D'EAU AWWA

Diamètre compteur d'eau	Ouverture requise entre les brides/adaptateurs de conduite	Adaptateurs
5/8 po. (16 mm)	7 ½ po. (190 mm)	Raccords filetés 5/8"x3/4" & 3/4"
¾ po. (19 mm)	9 po. (229 mm)	Raccords filetés 5/8"x3/4" & 3/4"
1 po. (25 mm)	10 ¾ po. (273 mm)	Raccords filetés 1"
1 1/2 po. (40 mm)	13 po. (330 mm)	Bride ovale 2 trous
2 po. (50 mm)	17 po. (432 mm)	Bride ovale 2 trous
3 po. (75 mm)	12 po. (305 mm)	Bride ronde 4 trous
4 po. (100 mm)	14 po. (356 mm)	Bride ronde 8 trous
6 po. (150 mm)	18 po. (457 mm)	Bride ronde 8 trous
8 po. (200 mm)	20 po. (508 mm)	Bride ronde 8 trous
10 po. (150 mm)	17 ¾ po. (451 mm)	Bride ronde 12 trous

		Règlement R.A.V.Q. 1607 Annexe V	
		TITRE	Feuille 1 de 1
Révision Générale	2023-11-01	<b>LONGUEURS NORMALISÉES COMPTEUR D'EAU AWWA</b>	