

Localisation du branchement				<i>Remplissez le formulaire à l'encre et en caractère d'imprimerie.</i>			
Adresse du bâtiment						N° de lot	
Nom du requérant				Ind. Rég.	N° de téléphone		N° de dossier ou permis

Identification des entreprises									
Entrepreneur ayant réalisé le branchement					Entreprise accrédité par la Ville de Québec En inspection de branchement de service				
Nom de l'entreprise					Nom de l'entreprise				
Nom du responsable du chantier					Nom du technicien inspecteur				
Adresse de l'entreprise					Adresse de l'entreprise en inspection				
Ind. Rég.	N° de téléphone	N° de poste	Ind. Rég.	N° de cellulaire	Ind. Rég.	N° de téléphone	N° de poste	Ind. Rég.	N° de cellulaire
Note : L'entrepreneur ayant réalisé le branchement ne peut pas inspecter le branchement de service lui-même si celui-ci est une entreprise accréditée par la Ville. Ainsi, il ne peut pas émettre un certificat de conformité.									

Section 1 – IDENTIFICATION DES CONDUITES												
Date d'inspection						Année		Mois		Jour		
1.1 Branchement d'eau potable												
Diamètre de la conduite ☐ 25 mm ☐ 38 mm ☐ 50 mm ☐ > 50 < 100 mm ☐ 100 mm, précisez : _____ mm Ø												
Type de conduite ☐ Cuivre, type « K » mou, sans joint < 50 mm ☐ Fonte, ductile, classe 350 ≥ 100 mm ☐ Cuivre, type « K » = 50 mm ☐ Autre, précisez : _____												
Attestation de conformité du branchement d'eau potable					Conforme		Initiales		Non Conforme		Initiales	
1.2 Branchement d'égouts												
Type de conduite pluvial ≥ 150 mm : ☐ PVC DR-35 _____ mm Ø ☐ Béton cl IV, _____ mm Ø ☐ Autre : _____ Type de conduite sanitaire ≥ 150 mm : ☐ PVC DR-28 _____ mm Ø ☐ Béton cl IV, _____ mm Ø ☐ Autre : _____												
Note : Si le branchement est raccordé à un réseau unitaire ou réseau pluvial de surface, le raccordement des conduites d'égout du branchement à l'égout sanitaire doit avoir un « Y » à la limite de propriété.												
Attestation de conformité du branchement d'égouts					Conforme		Initiales		Non conforme		Initiales	

Section 2 – ESSAIS DE L'ÉTANCHÉITÉ ET D'IDENTIFICATION DU REJET DES CONDUITES													
2.1 Essais de l'étanchéité des conduites													
2.1 a) Essai d'étanchéité du branchement de service d'eau potable						Date de réalisation		Année		Mois		Jour	
2.1 b) Essai d'étanchéité du branchement de service d'égout sanitaire						Date de réalisation		Année		Mois		Jour	
Attestation de conformité des essais d'étanchéité					Conforme		Initiales		Non conforme		Initiales		
2.2 Essais d'identification du rejet des eaux usées sanitaire													
Essai au colorant afin d'attester que les eaux sanitaires en provenance du bâtiment sont déversées dans le réseau sanitaire public						Date de réalisation		Année		Mois		Jour	
Attestation de conformité de l'essai d'identification du rejet					Conforme		Initiales		Non conforme		Initiales		

Signature du technicien				Date				Année		Mois		Jour	

3600-605 (14-03)

Copie blanche : Division gestion du territoire de l'arrondissement – copie jaune : Propriétaire – copie rose : Entreprise en inspection